

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 102B**

1. Producent wyrobu budowlanego : **Kaczmarek Malewo spółka jawna**  
**Malewo 1 , 63 – 800 Gostyń**
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Rury i kształtki kanalizacyjne PVC-U ze ścianką litą:**  
**ø 110 ÷ ø 500; SN 12 z zwykłym lub wydłużonym kielichem**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego : PKW i U : 22.21.21.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego :  
Rury kanalizacyjne PVC-U przeznaczone są do beciśnieniowego transportu ścieków w kanalizacji zewnętrznej .
5. Specyfikacja techniczna :
  1. **Aprobata Techniczna AT/2009-02-0530/2** Rury i kształtki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) o ściankach litych i ściankach strukturalnych (z rdzeniem spienionym lub niespienionym) do podziemnego beciśnieniowego odwadniania i kanalizacji „KACZMAREK” wydana w kwietniu 2014r przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.
  2. **Aprobata Techniczna AT-15-7558/2012** Rury i kształtki Kaczmarek z PVC-U ze ścianką litą i ścianką warstwową do sieci kanalizacji zewnętrznej beciśnieniowej, wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
  3. **Opinia Techniczna** dotycząca możliwości stosowania rur i kształtek kanalizacyjnych z PVC-U o ściance litej na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej wydana 30.06.2008r. przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego : Sztywność obwodowa **SN $\geq$ 12 k N /m<sup>2</sup>,**  
**Wytrzymałość na ciśnienie wew. 2,5 bar wg normy PN-EN 1277 z uszczelkami DIN-LOCK**  
**Olejoodpornymi**
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Kaczmarek Malewo spółka jawna  
(13) Malewo 1, 63-800 Gostyń  
tel. 65 575 86 00, fax 65 572 35 30  
NIP 696-18-76-386, Regon 021911410

Kierownik Działu  
Kontroli Jakości

  
mgr inż. Paweł Szymczak

Malewo , dnia 02.02.2015 r.