

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 103**

1. Producent wyrobu budowlanego: **Kaczmarek Malewo spółka jawna**

**Malewo 1, 63 – 800 Gostyń**

2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Rury ciśnieniowe do sieci wodociągowych PVC-U:**

**ø 32 ÷ ø 500 PN 6 ÷ PN 12,5**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

**PKW i U : 22.21.21.0**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Rury ciśnieniowe do sieci wodociągowych PVC-U przeznaczone są do przesyłania zimnej wody.

5. Specyfikacja techniczna :

- 1) **PN-EN ISO 1452-2:2010** Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią-Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)- Część 2 : Rury
- 2) **Opinia Techniczna** dotycząca możliwości stosowania systemów przewodowych z PVC-U do przesyłania wody na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej wydana 30.06.2008r. przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
- 3) **Atest higieniczny HK/W/0110/01/2013** System przewodów rurowych z PVC-U. Wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie .

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego : **SDR41 S20; SDR33 S16; SDR26 S12,5; SDR21 S10; SDR17 S8.**

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.  
Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Kaczmarek Malewo spółka jawna  
(13) Malewo 1, 63-800 Gostyń  
tel. 65 575 86 00, fax 65 572 35 30  
NIP 696-18-76-386, Regon 021911410

Kierownik Działu  
Kontroli Jakości

mgr inż. Paweł Szymczak

Malewo, dnia 02.02.2015 r.