



DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI

Zintegrowany System Zarządzania



System
zarządzania
ISO 14001:2004
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9105018676

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 203

1. Producent wyrobu budowlanego: **Kaczmarek Malewo spółka jawna**
Malewo 1, 63 – 800 Gostyń
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Rury polietylenowe: PE 80 i PE 100; SDR 11, SDR 17,6, SDR 17,**
przeznaczone do transportu paliw gazowych, zakres średnic:
od ϕ 25 do ϕ 630 mm
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego : PKW i U : 22.21.21.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
do rozprowadzania paliw gazowych
5. Specyfikacja techniczna :
 - 1) **PN-EN 1555-2:2012** Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 1: Postanowienia ogólne. Część 2: Rury.
 - 2) **PN-EN 12106** Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu (PE).Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po zastosowaniu zacisku
 - 3) **Decyzja Nr M-19-141/4-13** – uprawniająca do wytwarzania rur i kształtek z PE przeznaczonych do budowy i naprawy urządzeń technicznych wydana przez Urząd Dozoru Technicznego, Oddział w Poznaniu.
 - 4) **Opinia Głównego Instytutu Górnictwa z dnia 30.06.2008 r.** dotycząca możliwości stosowania rur oraz kształtek z PE80 i PE 100 do transportu paliw gazowych na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej.
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
System oceny zgodności **3**
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.
 - 1)Krajowy Certyfikat Zgodności Nr 159/12 wydany przez ZETOM Katowice -ważny do 20.12.2017r
 - 2)Certyfikat Nr 160/12 uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa-wydany przez ZETOM Katowice- ważny do dnia 20.12.2017r.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Kaczmarek Malewo spółka jawna
(13) Malewo 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 575 86 00, fax 65 572 35 30
NIP 696-18-76-386, Regon 021911410

Kierownik Działu
Kontroli Jakości

mgr inż. Paweł Szymczak

Malewo, dnia 02.02.2015 r.