



KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Malewo 1 63-800 Gostyń Polska

tel. +48 65 575 86 00 , fax +48 65 572 35 30

e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl

Zintegrowany System Zarządzania



System zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
www.tuv.com  
ID 9105018676

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 29/4

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Rury z polietylenu (PE 100-RC) do przesyłania paliw gazowych TYTAN Typ1:**  
DN25, DN32, DN40, DN50, DN63, DN75, DN90, DN110, DN125, DN140, DN160, DN180, DN200, DN225, DN250, DN280, DN315, DN355, DN400, DN450, DN500, DN560, DN630, DN710, DN800.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
**Rury PE 100-RC SDR 17,6**  
**Rury PE 100-RC SDR 17**  
**Rury PE 100-RC SDR 11**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **w systemach przewodów rurowych przeznaczonych do przesyłania paliw gazowych**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Kaczmarek Malewo spółka komandytowa, Malewo 1, 63-800 Gostyń, zakład Malewo**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu:  
**PN-EN 1555-2: 2021-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen. Część 2: Rury**  
  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:  
**Laboratorium Instytutu Nafty i Gazy – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie**  
**Numer akredytacji PCA nr AB 041**  
  
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**  
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Właściwości materiału	Gęstość $\rho \geq 950 \text{ kg/m}^3$ (granulat) OIT $\geq 10 \text{ min}$ , temp. 210°C MFR (0,2 – 1,4) g/10 min Maksymalna odchyłka $\pm 20$ wartości ustalonej przez producenta tworzywa	w oparciu o deklaracje/ certyfikat zgodności producenta tworzywa
Wygląd zewnętrzny	Powierzchnia zew. i wew. rur gładka, bez zarysowań, wgłębień. Końce rur obcięte równo i prostopadle do ich osi	Kontrola wzrokowa



KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Malewo 1 63-800 Gostyń Polska

tel. +48 65 575 86 00 , fax +48 65 572 35 30

e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl

Zintegrowany System Zarządzania



System zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

www.tuv.com  
ID 9105018676


Cechy geometryczne	Oznakowanie na wyrobie TYTAN Typ1 SDR17,6; SDR17; SDR11: DN:25,32,40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200, 225,250,280,315,355,400,450,500,560,630,710,800.	Tolerancje zgodne z PN-EN 1555-2:2021-12, pkt. 7.2 Tablica 1, pkt. 7.3 Tablica 2 i Tablica 3
Właściwości mechaniczne	Wytrzymałość hydrostatyczna :brak uszkodzeń 20 °C, 100 h, 80 °C, 165 h, 80 °C 1 000 h,	Zgodna z PN-EN 1555-2: 2021-12, pkt. 8.2 Tablica 4
	Wydłużenie przy zerwaniu $\Delta l \geq 350 \%$	Warunki badania zgodne z PN-EN 1555-2: 2021-12, pkt 8.2 Tablica 4
	Odporność na powolny wzrost pęknięć – przyspieszony test karbu (ANPT): brak uszkodzeń	Zgodna z PN-EN 1555-2: 2021-12, pkt 8.2 Tablica 4
	Odporność na powolny wzrost pęknięć – moduł umocnienia (SHT) : $\geq 50\text{MPa}$	Zgodna z PN-EN 1555-2: 2021-12 ,pkt 8.2 Tablica 4
	Odporność na powolny wzrost pęknięć pod obciążeniem cyklicznym (CRB) : $\geq 1,5 \times 10^6$ cykli	Zgodna z PN-EN 1555-2: 2021-12, pkt 8.2 Tablica 4
Odporność na szybką propagację pęknięć : brak uszkodzeń	Zgodna z PN-EN 1555-2: 2021-12, pkt. 8.2 Tablica 4	
Właściwości fizyczne	OIT : $\geq 10\text{min}$ , temp.210°C	Zgodne z PN-EN 1555-2: 2021-12 pkt. 9.2 Tablica 6
	$\Delta \text{MFR}$ - $\pm 20\%$ , maksymalna odchyłka dla tworzywa po przetwórstwie w stosunku do tworzywa użytego do produkcji rury	
	Skurcz wzdluzny: $\epsilon \leq 3\%$ ,	Zgodny z PN-EN 1555-2: 2021-12 pkt. 9.2 Tablica 6 Tylko dla grubości ścianki $\leq 16\text{mm}$
	Przydatność do stosowania połączeń doczołowych – wytrzymałość zgrzeiny doczołowej na rozciąganie zgodne z normą.	Zgodna z PN-EN 1555-2:2021-12, pkt 10 oraz PN-EN 1555-5: 2021- 12, pkt. 5.2.2
	Odporność na zaciskanie	Zgodna z PN-EN 1555-2: 2021-12, załącznik C

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

inż. Karol Landzwojczak – kierownik działu kontroli jakości  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Malewo 02.01.2023r.  
(miejsce i data wydania)

  
.....  
(podpis)